

Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty na obsługę technologiczną, konserwację i naprawy związane z zabezpieczeniem prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków w Filiach DPS w Witowie i Rożdżalach

Nr postępowania: DP.GiO.ZP.262.11.2018

Pytanie 1

Proszę o przesłanie skanów pozwoleń wodno-prawnych i schematów technologicznych oczyszczalni

Odpowiedź na pytanie nr 1

Skany w załączniku.

Pytanie nr 2

Czy do tej pory występowały przekroczenia w dopuszczalnym ładunku zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych? Jeżeli tak to na jakiej oczyszczalni i w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Do tej pory nie występowały przekroczenia w ładunku zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Pytanie nr 3

Jaka ilość analiz ścieków jest planowana do wykonania w 2019 roku?

Odpowiedź na pytanie nr 3

4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki).

Pytanie nr 4

Czy w ramach usługi zawierają się też dodatkowe wyjazdy między przeglądami związane np. z awariami oczyszczalni?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak. W ramach usługi zawierają się dodatkowe wyjazdy między przeglądami związane z ewentualną awarią oczyszczalni.

Pytanie nr 5

Ile wystąpiło awarii oczyszczalni wymagającej interwencji firmy nadzorującej w latach 2016 – 2018?

Odpowiedź na pytanie nr 5

We wskazanych latach nie nastąpiły awarie urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie nr 6

Czy usuwanie awarii zgodnie z pkt m) zakresu prac jest wliczone wynagrodzenia podstawowe wykonawcy? Co zamawiający rozumie pod pojęciem „usuwanie awarii”? czy wykonawca pokrywa koszty robocizny czy również materiałów?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Usuwanie awarii urządzeń oraz koszt robocizny i dojazdu będzie wliczone w wynagrodzenie podstawowe wykonawcy. Zamawiający będzie pokrywał jedynie koszt zakupu materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pytanie nr 7

Czy jeżeli w ramach ustalania zakresu i kosztów napraw urządzeń wykonawca musi zdemontować dane urządzenie i oddać do diagnozy kto ponosi koszty rozebrania i diagnozowania urządzenia? Kto ponosi koszty montażu urządzenia zastępczego np. pompy zamontowanej na czas naprawy zepsutego urządzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Koszty rozebrania, montażu, demontażu ponosi wykonawca. Koszty diagnozowania ponosi zamawiający.

Pytanie nr 8

Dodatkowa informacja techn. nt. oczyszczalni kontenerowej - typ ZIK-921. Nie odnajduję żadnej informacji w Internecie nt. oczyszczalni takiego typu. Prośba o jakikolwiek dokument, np. rysunek, schemat, opis techn.

Oczyszczalnia Bioblok MU-50 jest powszechnie znana.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Skany w załączonym pliku.

Pytanie nr 9

Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Regulacja oczyszczalni – co należałoby rozumieć pod tym pojęciem, zwłaszcza w kontekście zapisu w pkt i) Dokonywanie zmian nastaw urządzeń oczyszczalni – w zależności od potrzeb.

W mojej ocenie jest to, to samo.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Regulacja oczyszczalni i dokonywanie zmian nastaw urządzeń oczyszczalni mają być dokonywane zgodnie z instrukcją obsługi.

Pytanie nr 10

Kontrolowanie jakości ścieków oczyszczonych poprzez badania wewnętrzne; O jakie badania tu chodzi?

Odpowiedź na pytanie 10

4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki).

Pytanie nr 11

Usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki. Czy w zakres zamówienia wchodzi usuwanie awarii, czy raczej koordynacja działań z tym powiązanych?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Usuwanie awarii urządzeń oraz koszt robocizny i dojazdu będzie wliczone w wynagrodzenie podstawowe wykonawcy. Zamawiający będzie pokrywał jedynie koszt zakupu materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu

Pytanie nr 12

Obowiązki wynikające z decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Sieradzkiego dla poszczególnych oczyszczalni. O jakie obowiązki tu chodzi? Prośba o kopie pozwoleń wodnoprawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Skany pozwoleń wodnoprawnych w załączonym pliku. Realizacja obowiązków zgodnie z punktem III podpunkt 4 pozwolenia wodnoprawnego.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Aleksandra Gadomska